

2026-C-00400-SL Travaux préparatoire lot GC/VRD

QUESTIONS/REPONSES - DG/CEAMAR/SMA/BALE/2026-DO0909 Ind.A

N°	Date de la question	Document du DCE concerné par la question	Page et Paragraphe du document	Question	Réponse	Date de la réponse du CEA
1	17/09/2026	CCTP		Pouvez-vous svp nous communiquer les plans des regards EP existants, cela nous permettra de connaître la hauteur de ces derniers.	Nous ne pouvons pas vous communiquer les plans, en revanche nous pouvons vous donner les informations sur les profondeurs des regards EP concernés par les travaux : -Regard W61-102 : fe à -2,54 ml du fini (considérer cette profondeur pour l'ensemble de la tranchée du Ø400 à dévoyer) -Regard W69-114 : fe à -0,60 ml du fini -Regard W69-103 : fe à -3,76 ml du fini	18/09/2026