

Edité le : 11/08/2023

Rapport d'analyse Page 1 / 2

DRACENIE PROVENCE VERDON AGGLOMERATION

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
SQUARE MOZART CS90129
83304 DRAGUIGNAN CEDEX

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE23-127987	Analyse demandée par :	ARS DT DU VAR
Identification échantillon :	LSE2308-14936-2		
Nature:	Eau de distribution		
Point de Surveillance :	ABONNE ROUTE DE COMPS	Code PSV :	0000001191
Localisation exacte :	abonné Mr débent 215 chemin St Roch / jcdebent@yahoo.fr merci de mettre en copie des résultats		
Dept et commune :	83 BARGEMON		
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 43,6217408300	Y :	6,5457989800
UGE :	0140 - DPVA BARGEMON		
Type d'eau :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE		
Type de visite :	D1	Type Analyse :	D1
Nom de l'exploitant :	MAIRIE DE BARGEMON	Motif du prélèvement :	CS
	HOTEL DE VILLE		
	83830 BARGEMON		
Nom de l'installation :	ADDUCTION BARGEMON ROUTE DE COMPS	Type :	UDI
		Code :	000877
Prélèvement :	Prélevé le 08/08/2023 à 12h30 Réception au laboratoire le 08/08/2023		
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / COCHET Clément		
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine		
	Flaconnage CARSO-LSEHL		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 08/08/2023 à 21h09

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain								
Température de l'eau	83D1*	25.1	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0	25	#
pH sur le terrain	83D1*	7.7	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0	6.5	9 #

.../...

Edité le : 11/08/2023

Identification échantillon : LSE2308-14936-2

Destinataire : DRACENIE PROVENCE VERDON AGGLOMERATION

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	83D1*	455	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888	2		200	1100 #
Chlore libre sur le terrain	83D1*	0.44	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Chlore total sur le terrain	83D1*	0.49	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Analyses microbiologiques									
Microorganismes aérobies à 36°C réalisé à Marseille	83D1*	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	1			#
Microorganismes aérobies à 22°C réalisé à Marseille	83D1*	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	1			#
Bactéries coliformes réalisé à Marseille	83D1*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - septembre 2000	1		0	#
Escherichia coli réalisé à Marseille	83D1*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - septembre 2000	1	0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux) réalisé à Marseille	83D1*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	1	0		#
Caractéristiques organoleptiques									
Aspect de l'eau	83D1*	1	-	Analyse qualitative					
Odeur	83D1*	Chlore	-	Méthode qualitative					
Saveur	83D1*	Chlore	-	Méthode qualitative					
Couleur	83D1*	1	-	Qualitative					
Turbidité	83D1*	2.7	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10			2 #
Analyses physicochimiques									
Cations									
Ammonium		< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	Méthode interne M_J077	0.05		0.10	#

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Ludovic RIMBAULT
Ingénieur de laboratoire

